



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«26» апреля 2024

№ 8567

г. Минусинск

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Кирющенко Натальей Васильевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шалоболинская средняя общеобразовательная школа № 18 (сокращенное наименование МБОУ Шалоболинская СОШ № 18), юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболдино, ул. Советская, д. 36б выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в использовании алюминиевой посуды, посуды с эмалевым покрытием со сколами эмали, отбитыми краями и деформированными краями для приготовления блюд на пищеблоке.

2. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся не соответствии показателей температуры в холодильниках и занесенных в журнал температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании пищеблока.

3. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в нарушении температурного режима в холодильнике для хранения суточных проб.

4. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в нарушении работы системы приточно-вытяжной вентиляции расположенной в горячем и моечном цехах пищеблока.

5. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в отслоении эмалевого покрытия со слоями штукатурки и поражение грибом на стенах общешкольной раздевалки; в наличии на потолке спортивного зала протечек с отслоением КЧ покрытия; в нарушении целостности внутренней отделки стен и потолка на пищеблоке: в горячем цехе, в обеденном зале, в складском помещении хранения продуктов, в мясо-рыбном цехе имеются трещины с отслоением КЧ покрытия, поражение грибом; в нарушении целостности дощатого пола в обеденном зале: между досками щели, эмалевое покрытие местами вышаркано, местами отслаивается из-за толстого эмалевого слоя.

6. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в использовании потолочных светильников оборудованных старыми, потемневшими, пластиковыми плафонами, имеющими следы загрязнения во внутренней части.

7. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в использовании лаборантской кабинета химии не оборудованной вытяжным шкафом.

8. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в нарушении использования туалетных и душевых комнат при раздевалках для мальчиков и девочек (входные двери забиты гвоздями).

9. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в нарушении оснащённости раздевалок при спортивном зале (в раздевалках для девочек и мальчиков нет настенных крючков для хранения одежды, в раздевалке для мальчиков нет скамьи).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 2.4.6.2, п. 2.5.3, п. 2.8.9, п. 3.4.8, п. 3.4.9, п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.8., п. 8.1.10., п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»


2. Срок устранения нарушений: 02.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалоболинская средняя общеобразовательная школа № 18 (сокращенное наименование МБОУ Шалоболинская СОШ № 18), юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболоино, ул. Советская, д. 36б. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 03.09.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам



Л.А. Лазарева